

Übereinstimmungserklärung

Ausführendes Unternehmen:

Bauherr:

Bauvorhaben:

Name: _____

Straße: _____

Ort: _____

Herstellungsdatum: _____

Hiermit wird bestätigt, dass

- die Rohr/Kabel/Kombiabschottung(en) zum Einbau in Wände/Decken hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der Bauartgenehmigungen, allgemein bauaufsichtlichen Zulassung(en) und allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen des deutschen Instituts für Bautechnik hergestellt und eingebaut wurde(n) und
- die für die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den Bestimmungen der Bauartgenehmigungen, allgemein bauaufsichtlichen Zulassung(en), allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gekennzeichnet waren.

Markieren	Produkt	Anwendung	Feuerwiderstandsklasse	Zulassungs - Nr.
	Hilti Brandschutz-Rohrschale CFS-TB ISO	Rohrabschottung nicht brennbare Rohre	90	P-2401/733/22-MPA BS
	Hilti Brandschutz-Rohrschale CFS-TB ISO	Rohrabschottung brennbare Rohre	90	P-2401/731/22-MPA BS
	Hilti Brandschutzmasse CP 611 A	Kabelabschottung	90	Z-19.53-2500
		Rohrabschottung brennbare Rohre	90/120	Z-19.53-2501
	Hilti Brandschutzschaum CP 620	Kombiabschottung	90	Z-19.53-2509
	Hilti Brandschutzschaum CFS-F FX	CFS FX 200 Kombiabschottung	90	Z-19.53-2237
		CFS FX 150 Kombiabschottung	90	Z-19.53-2238
	Hilti Brandschutzmörtel CP 636	Kombiabschottung	90	Z-19.53-2389
		Kabelabschottung	120	Z-19.53-2383
	Hilti Brandschutzmanschetten CP 644	Rohrabschottung brennbare Rohre	90	Z-19.53-2330
		Kabelabschottung Elektroerrohre	90	Z-19.53-2554
	Hilti Brandschutzmanschette CFS-C EL	Rohrabschottung brennbare Rohre	90	Z-19.53-2192
	Hilti Brandschutzbandage CP 648	Rohrabschottung brennbare Rohre	90	Z-19.53-2361
		Rohrabschottung brennb. Rohr mit brennb. Isolierung	90	Z-19.53-2218
		Rohrabschottung nichtbr. Rohr mit brennb. Isolierung	90	Z-19.53-2210
		Rohrabschottung Leichte Trennwand	90	P-MPA-E-08-011
	Hilti Brandschutzkissen CP 651N	Rohrabschottung nichtbr. Rohr Massivwand/-Decke	90	P-MPA-E-07-029
		Kabelabschottung	90	Z-19.53-2638
	Hilti Brandschutzstein CFS-BL P	Kombiabschottung (Längseinbau)	90	Z-19.53-2423
		Kombiabschottung (Quereinbau)	90	Z-19.53-2362
		Kombiabschottung (Quereinbau S30)	30	Z-19.53-2431
	Hilti Brandschutzmodulbox CFS-MB	Kabelabschottung	90	Z-19.53-2246
	Hilti Brandschutzstopfen CFS-PL	Kabel/- Elektroerrohrohrabschottung	90	Z-19.53-2280
		Kombiabschottung	90	Z-19.53-2344
	Hilti Brandschutzbeschichtung CP 673	Kabel Vorschott	90	Z-19.53-2585
		Kabelabschottung S30	30	Z-19.53-2434
	Hilti Brandschutzhülse CFS-SL GA M/L	Kabelabschottung	90	Z-19.53-2318
	Hilti Brandschutzdichtmasse CFS-S ACR	Rohrabschottung nicht brennbar/ Aluverbundrohre	90	P-MPA-E-017-010
	Hilti Brandschutzkabelmanschette CFS-CC	Kabel/- Elektroerrohrohrabschottung	90	Z-19.53-2282
	Hilti Brandschutzkabelmanschette CFS-RCC	Kabel/- Rohr/- Kombiabschottung	90	Z-19.53-2336
	Hilti Rahmenschott CFS-T SBS / SBSO	Kabelabschottung	90	Z-19.53-2452
	Hilti Rahmenschott CFS-T SB / SBO	Kabelabschottung	90	Z-19.53-2341
	Hilti Rahmenschott CFS-T RR	Kabelabschottung	120	Z-19.53-2342

Stand Dezember 2023

Hinweis: Die Brandschutzwirkung der Abschottung (en) ist auf Dauer nur sichergestellt, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten und nach evt. erfolgter Belegungsänderung der bestimmungsgemäße Zustand der Abschottung wieder hergestellt wird (ABg, AbP)

Ort, Datum

Unterschrift/ Stempel

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.)